



認定番号 1007-06201-11

# 認定合格証

持送りわく

HQB500

HQB750

HQB1000

HBT-300

HBT-500


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年 7月31日

平和技研株式会社 殿  
(本社工場)

社団法人 仮設工  
会 長 鈴木





# 試験成績書

総数 23頁中の 6頁  
試験番号 1007-06201-1104

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 持送りわく HGB750 16枚
2. 試験方法 労働省告示第103号(昭和56年12月25日)鋼管足場用の部材及び附属金具の規格、第1章わく組足場用の部材、第5節持送りわくによる。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の規格に適合している。
4. 試験結果

(1) 強度試験(中央部)

供試体組 No.	1	2	平均値
強度 kN	72中止	72中止	~
認定基準による値	35.3 kN 以上		39.2kN以上

(2) 取付金具の滑り試験

供試体組 No.	1				2			
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
荷重 23.5kN におけるすべり mm	0.8	0.3	0.9	0.7	0.7	0.2	0.3	1.1
認定基準による値	10mm 以下							

(3) 強度試験(先端部)

供試体組 No.	1	2	平均値
強度 kN	30.1	31.0	30.5
認定基準による値	22.8 kN 以上		25.5kN以上

注:平均値については、本会の認定基準により定めたものである。

構造図

