



認定番号 2102-00156-22

認定合格証

つりチェーン



0-2Y
0-3Y
0-4Y

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年 2月28日

岡部株式会社 殿
(京葉製鎖(株) 横芝工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2102-00156-2202

発行日：2021年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊島 康男



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 京葉製鎖(株) 横芝工場
- 種類、型式及び数量 つりチェーン O-3Y 5本
- 適用規格・基準 つり足場用のつりチェーン及びつりわくの規格(昭和56年12月26日付労働省告示第104号) 第1章つりチェーン
- 試験実施日 2021年2月4日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第2条に適合している。

(2) 強度等

規格第3条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	23.7	23.5	24.3	23.9	23.8	23.8
厚生労働大臣規格による値	強度 15.7kN 以上			平均値 17.7kN 以上		

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第4条に適合している。

8 特記事項

特になし