



認定番号 1512-12702-21

認定合格証

ジャッキ型ベース金具

HM-400

HPJ5-400-G

HPJ5-450-G

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成27年12月31日

ホリ一株式会社 殿
(岐阜工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤 正人





試験番号 1512-12702-2102

発行日：平成27年12月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 伊藤 正人



- 申請者 ホリー株式会社
- 工場名 岐阜工場
- 種類、型式及び数量 ジャッキ型ベース金具 HPJ5-450-G 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号)
第7章ベース金具第2節ジャッキ型ベース金具
- 試験実施日 平成27年12月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第74条に適合している。

(2) 強度等

規格第75条に適合している。

(2)-1 圧縮試験(使用高を最大としたとき)

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	45.8	44.5	48.7	43.9	48.1	46.2
厚生労働省規格による値	強度 34.3kN 以上		平均値 38.3kN以上			

(2)-2 圧縮試験(使用高を200mmとしたとき)

200kN 圧縮試験機 IP-20-B1

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	51.4	56.1	52.0	52.3	52.1	52.7
厚生労働省規格による値	強度 39.2kN 以上		平均値 44.1kN以上			

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第77条に適合している。

8 特記事項

厚生労働大臣が定める規格の適用除外品として認められた仮設機材