



認定番号 1011-05501-43

認定合格証


階段開口部用手すりわく
SFG0078

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年11月30日

株式会社 正興製作所 殿
(本社工場)

社団法人 仮 設 工
会 長 鈴 木





試験成績書

総数 2頁中の 2頁
試験番号 1011-06501-4301

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 階段開口部用手すりわく SFG0029 3枚
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、わく組足場の階段開口部用手すりわくによる。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

手すり材の水平移動量試験

供試体 No.	1	2	3
荷重0~0.40kN 時の水平移動量 mm	38	36	34
認定基準による値	100mm以下		

構造図

