



認定番号 1606-12781-46

## 認定合格証

防音パネル等の取付け用クランプ

K-Y II-M(K-Y-M)

KK-Y-M

KK-YC-M

KK-YC III-M(K-YC-M, K-YC III-M)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成28年 6月30日

ホリー株式会社 殿  
(HORY KOREA(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 伊藤






試験番号 1606-12781-4602

発行日：平成28年6月30日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会 長



- 1 申請者 ホリー株式会社  
2 工場名 HORY KOREA(株) 本社工場  
3 種類、型式及び数量 防音パネル等の取付け用クランプ(標準型) KK-Y-M 10個  
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準  
第18章防音パネル等の取付け用クランプ  
5 試験実施日 平成28年6月16日  
6 試験場所 東京試験所  
7 試験結果

### (1) 構造

認定基準「3構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「5強度等」に適合している。

#### 強度試験

50kN 万能試験機 AU-5-A

供試体組 No.	1		2		3		4		5		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
強度[kN]	8.17		8.87		8.19		8.01		7.89		8.22
認定基準による値	強度 5.59kN以上										平均値 6.18kN以上

### (3) 表示

認定基準「6表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし